

SICILY HUB S.B.P.A.

REGOLAMENTO TECNICO

QUARTIERE FIERISTICO SICILIA FIERA



PREMESSA

La scrivente Sicily HUB S.r.l., in qualità di “Gestore” del quartiere fieristico SICILIA FIERA, è impegnata a porre in atto tutti gli accorgimenti per l’attuazione ed il rispetto delle attuali normative vigenti, finalizzati alla tutela, all’incolumità e alla sicurezza delle persone (D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.).

Per tale ragione è indispensabile che l’Organizzatore e di conseguenza l’Utilizzatore finale, oltre ad adottare ogni cautela ed attenzione per evitare occasioni di incendio e, più in generale, di pericolo, si attenga scrupolosamente alle norme ed ai divieti di seguito riportati.

Si richiede, pertanto, all’Organizzatore di compilare accuratamente tutti moduli e le dichiarazioni allegati, tranne quelli che non allestiscono gli spazi espositivi che hanno a disposizione o che si avvalgono di allestimenti preallestiti.

Il Gestore, durante le fasi di controllo, si avvale della collaborazione di tecnici qualificati a svolgere tutte le operazioni necessarie al fine di verificare la rispondenza degli impianti elettrici e dei materiali di allestimento, come prescritto dal presente Regolamento Tecnico.

Il Gestore si riserva la facoltà di ordinare la rimozione di eventuali materiali infiammabili o, comunque, ritenuti pericolosi e di disalimentare gli impianti elettrici ritenuti non idonei.

L’Organizzatore, almeno due giorni prima dell’inaugurazione dell’Evento deve accertarsi che sia stato redatto l’apposito certificato di verifica dello stand e/o spazio espositivo e/o sale workshop, convegni, seminari; inoltre si impegna, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, a non alterare le condizioni di allestimento del proprio spazio espositivo/convegnistico rispetto a quelle rilevate al momento della verifica dell’impianto.

Gli Organizzatori, le Imprese, le Cooperative di Servizi e i lavoratori autonomi devono utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) imposti dalle norme ed in piena conformità di quanto previsto dal titolo III del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

Per ogni chiarimento di natura tecnica e procedurale nei riguardi del presente regolamento, l’Organizzatore ed eventualmente l’Utilizzatore finale dovranno rivolgersi direttamente allo staff tecnico del quartiere fieristico SICILIA FIERA.

INDICE

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITA'	4
ART.2. ACCESSO AI PADIGLIONI E REGOLE GENERALI	4
CAPITOLO 2 – IMPIANTI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	5
ART.3. IMPIANTI ELETTRICI	5
ART.4. FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA	5
ART.5. INTERRUTTORE GENERALE	6
ART.6. CONDUTTORI ELETTRICI	6
ART.7. GIUNZIONI E DERIVAZIONI	7
ART.8. PRESE E SPINE	7
ART.9. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	8
ART.10. PROTEZIONE DEI CONDUTTORI CONTRO LE SOVRACORRENTI	8
ART.11. TRASFORMATORI E REGOLATORI DI TENSIONE	9
ART.12. MESSA A TERRA	9
ART.13. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI	9
ART.14. VERIFICHE	9
ART.15. NORME E REGOLAMENTI	9
ART.16. SCHEDA IMPIANTO ELETTRICO	10
CAPITOLO 3 – PREVENZIONE INCENDI	10
ART.17. ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE FINALE	10
ART.18. MATERIALI DI ALLESTIMENTO	10
ART.19. MATERIALI IGNIFUGHI ALL'ORIGINE	10
ART.20. MATERIALI CON CERTIFICAZIONE AD HOC	11
ART.21. MATERIALI IGNIFUGATI A POSTERIORI	11
ART.22. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI	12
CAPITOLO 4 – APPENDIMENTI E STRUTTURE APPESE	12
ART.23. PRESCRIZIONI GENERALI	12
CAPITOLO 5– SOPPALCHI	12
ART.24. PRESCRIZIONI GENERALI	12
ART.25. GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI	13
CAPITOLO 6 – PREVENZIONE INFORTUNI E NORME DI SICUREZZA, PRESCRIZIONI E DIVIETI	14
IN OSSERVANZA DEL D.L.GS. 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. D.M. 10 MARZO 1998	14
ART.26. DIVIETI	14
ART.27. PRESCRIZIONI	18
ART.28. MODULISTICA	20

Capitolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITA'

1) Il presente regolamento detta le norme che vincolano, ai fini della sicurezza, l'uso degli spazi espositivi e convegnistici nella disponibilità del quartiere fieristico Sicilia Fiera.

2) Sono responsabili dell'osservanza di quanto ivi contenuto sia l'Organizzatore che l'Utilizzatore finale. Ogni qual volta ci si riferisce all'Organizzatore, nel proseguo del presente regolamento, si intende chi ha in concessione la disponibilità temporanea d'uso di spazi espositivi e aree convegnistiche in forza di uno specifico contratto stipulato con il quartiere fieristico Sicilia Fiera.

Ogni qual volta ci si riferisce all'Utilizzatore finale, nel proseguo del presente regolamento, si intende colui che ha la disponibilità temporanea d'uso di spazi fieristici e/o e aree convegnistiche in forza di uno specifico contratto stipulato con l'Organizzatore.

3) Chiunque, a qualsiasi titolo, svolga attività lavorativa all'interno degli spazi concessi in uso temporaneo dal quartiere fieristico Sicilia Fiera, ha obbligo di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla normativa e conformi a quanto previsto dal titolo III del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

4) l'Organizzatore deve inderogabilmente consegnare allo staff tecnico del quartiere fieristico Sicilia Fiera:

- Prima dell'inizio delle attività di allestimento:
 - a) Relazione sulla sicurezza / DUVRI;
 - b) Piano di emergenza dell'evento;
 - c) Attestazione di avvenuto deposito presso il Comune di Misterbianco della modulistica inerente la manifestazione;
- Prima dell'inizio dell'evento
 - d) attestazione di conformità alle norme di tutti gli impianti;
 - e) schema dell'impianto elettrico;
 - f) dichiarazione dei materiali utilizzati nell'allestimento;
 - g) (eventuale) certificato di ignifugazione dei materiali infiammabili;
 - h) (eventuale) dichiarazione di corretto utilizzo dei suddetti materiali;

5) Eventuali attività di supporto all'Organizzatore da parte dello staff tecnico del quartiere fieristico Sicilia Fiera, avranno mero carattere esecutivo delle richieste dell'Organizzatore dell'evento/fiera, il quale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili in materia, ne rimane unico responsabile.

Art.2. ACCESSO AI PADIGLIONI E REGOLE GENERALI

- 1) L'accesso ai padiglioni sarà consentito solo a personale registrato e dotato di badge o pass, come previsto dall'art. 4.7. del contratto.
- 2) In ogni caso, l'Organizzatore dovrà dare disponibilità e fornire i relativi recapiti di personale di riferimento presente sui luoghi, anche per interfaccia con gli accessi al quartiere e ai padiglioni.
- 3) Ogni allestitore/espositore potrà accedere alle aree concesse in uso temporaneo, previo riconoscimento dal personale di sicurezza ai varchi di ingresso, in quanto munito di badge o pass.

- 4) Ciascun Organizzatore dovrà comunicare e fornire, entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio degli allestimenti, le date e gli orari di accesso richiesti ed anagrafica completa delle ditte allestitrici.
- 5) Analogamente andranno forniti i nominativi del personale impiegato per le attività di allestimento e disallestimento.
- 6) I portoni di servizio dei padiglioni saranno di libero utilizzo per il carico e scarico merce negli orari concordati e dovranno obbligatoriamente essere chiusi almeno 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione.
- 7) Le attività di carico e scarico dovranno avvenire con i mezzi all'esterno dei padiglioni, è assolutamente vietato introdurre, anche solo parzialmente, veicoli con motore endotermico all'interno dei padiglioni per le attività di carico e scarico materiali.
- 8) Durante lo svolgimento della manifestazione è vietata l'apertura dei portoni.

Capitolo 2 – IMPIANTI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Art.3. IMPIANTI ELETTRICI

- 1) Gli (eventuali) impianti elettrici aggiuntivi a quelli già predisposti e resi disponibili all'interno del quartiere fieristico Sicilia Fiera, dovranno essere realizzati dall'Utilizzatore finale in conformità sia alle disposizioni normative in vigore (a titolo esemplificativo CEI 64/8-7-V2) sia a quanto specificatamente disposto dal presente Regolamento.

Art.4. FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

- 1) È consentito l'impiego di frigoriferi, di calcolatrici elettriche, di computer, di piccoli ventilatori e di apparecchi simili.
- 2) È vietato l'impiego di motori, stufe e termoconvettori elettrici ed in generale apparecchi diversi dalle macchine da ufficio o dai piccoli elettrodomestici sopra menzionati.
- 3) Può essere consentita, per particolari esigenze, l'esposizione di apparecchi elettrici funzionanti, di genere diverso da quelli normalmente ammessi. In tal caso l'Utilizzatore Finale deve richiedere per iscritto all'Organizzatore, il quale quest'ultimo avrà cura di richiedere allo staff tecnico del quartiere fieristico Sicilia Fiera una specifica autorizzazione, che potrà essere concessa subordinatamente all'obbligo e all'osservanza di tutte le altre norme stabilite nel presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari.
L'Organizzatore, deve intendersi responsabile in solido nel caso che l'Utilizzatore finale abbia agito senza la preventiva autorizzazione da parte di Sicilia Fiera.
- 4) L'Energia elettrica sarà distribuita, secondo quanto indicato nell'elaborato tecnico (layout) fornito dall'organizzatore, verificato e approvato dai tecnici del quartiere fieristico Sicilia Fiera, a mezzo di quadretti di alimentazione monofase in funzione della potenza elettrica da impegnare per stand, la stessa sarà oggetto di emissione di apposito preventivo.
- 5) Nel caso in cui Organizzatore richieda una disponibilità di potenza superiore, possono essere fornite dallo staff di Sicilia Fiera cassette con interruttori e rispettiva presa da 16 A o da 32 A monofase, ovvero, cassette di alimentazione trifase + neutro con interruttore magnetotermico e presa da 16 A oppure da 32 A.

- 6) L'Espositore, attraverso il proprio Allestitore, è tenuto a verificare personalmente la tensione in uscita dal quadro di consegna al momento dell'allacciamento del proprio impianto.
- 7) Qualora sia necessario richiedere potenze elettriche superiori ai 200 kW, L'Organizzatore deve inoltrare richiesta specifica almeno 30 giorni prima della data di inizio degli allestimenti. La richiesta sarà accettata in funzione dell'accertata fattibilità tecnico-progettuale da parte dello staff Tecnico del quartiere fieristico Sicilia Fiera.

Art.5. INTERRUETTORE GENERALE

- 1) L'interruttore generale magnetotermico differenziale installato nella cassetta di alimentazione, monofase o trifase, costituisce l'interruttore generale dell'impianto elettrico da esso alimentato. Non sono quindi richiesti ulteriori apparecchi di comando e protezione se l'impianto dello stand e/o spazio espositivo comprende un solo circuito. Come già detto, ciascun espositore, attraverso il proprio allestitore, dovrà preventivamente verificare la tensione di uscita dal quadretto generale di consegna allo stand.
- 2) Qualora l'impianto sia articolato in più circuiti, oppure, sia prevista l'alimentazione di piccoli elettrodomestici deve essere predisposto a cura dell'Utilizzatore finale, previa autorizzazione da parte dello staff Tecnico di Sicilia Fiera, un quadretto elettrico contenente un interruttore o un sezionatore generale dell'impianto e più interruttori automatici o fusibili da esso derivati, per la protezione di ciascuno dei circuiti alimentati dall'impianto.
- 3) Per gli impianti trifase di potenza superiore a 9 kW, deve essere installato a cura dell'Utilizzatore finale, un interruttore generale magnetotermico con relè differenziale ad alta sensibilità (30mA). Il contenitore del quadretto elettrico di cui alla lettera b) deve essere conforme alle norme CEI ed avere un grado di protezione minimo IP44. In ogni caso l'interruttore generale ed il quadretto elettrico devono essere posti in posizione visibile ed accessibile al personale del quartiere fieristico Sicilia Fiera.
- 4) È fatto obbligo all'Organizzatore di far pervenire al nostro staff Tecnico tutte le dichiarazioni di conformità e/o di rispondenza alle norme vigenti in materia, almeno 24 ore prima l'inizio della manifestazione.

Art.6. CONDUTTORI ELETTRICI

1) Nell'allestimento degli impianti elettrici degli stand e/o spazi espositivi e aree convegni devono essere impiegati cavi unipolari o multipolari prodotti a norma CEI 20-22 II o CEI 20-22 III con isolamento 450V/750V anche per i circuiti a tensione ridotta; tutti i cavi devono essere muniti del relativo contrassegno riportato sulla guaina.

2) In casi particolari, ad esempio per derivazione di collegamento ad apparecchi illuminanti di lunghezza non superiore a 1mt, possono essere impiegati i cavetti di corredo alla lampada.

Le sezioni minime ammesse per i conduttori sono le seguenti:

- 2,5 mm² per le dorsali di distribuzione comuni a 2 o più apparecchi illuminanti;
- 1,5 mm² per le derivazioni ai singoli apparecchi.

La posa in opera dei cavi può essere eseguita nei modi seguenti:

- posa in aria libera, per brevi tratti aerei, solo per i cavi multipolari in posizioni non accessibili;

- posa entro tubi protettivi, canali o guaine spirali (per uso esterno), rispondenti alla prova del filo incandescente a 850°C, aventi grado di protezione IP4X, sotto pedana e in tutti gli altri casi;
- 3) I cavi non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche, ad esempio per sostenere apparecchi illuminanti sospesi o sotto il peso di elementi di arredo e quando necessario fissati con idonei collari e cavallotti.
- 4) I cavi di produzione estera devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle sopra descritte e sarà compito dell'Utilizzatore finale consegnare la documentazione tecnica, già elencata all'art.1, comunque conforme alle attuali Direttive Comunitarie vigenti.
- 5) Non sono ammessi avvolgicavo e catenarie di qualsiasi tipo.
- 6) Sono ammesse le strisce led rigide purché rispondenti alle normative Europee EN 60598-1.

Art.7. GIUNZIONI E DERIVAZIONI

- 1) Le giunzioni tra conduttori possono essere eseguite esclusivamente con le seguenti modalità:
- mediante morsetti con rivestimento isolante autoestinguente all'interno di scatole di derivazione;
 - mediante prese e derivatori multipresa IEC 309;
 - mediante giunzioni testa/testa, idonee per cavo CEI 20-22 sez. 1,5/2,5mmq., tipo Wieland;
 - mediante blindosbarre protette con grado di protezione almeno IP4X munite di apposite spine;
 - mediante binario elettrificato posto ad altezza non inferiore ai 2,5mt dal piano di calpestio munite di apposite spine.
 - mediante scatole di derivazione, contenenti al loro interno gruppi di prese multiple o connettori idonei per la giunzione dei cavi.
- 2) Le scatole di derivazione devono essere metalliche od in materiale termoplastico, conformi alle attuali norme CEI (prova del filo incandescente a 850 °C), munite di coperchio fissato con viti e dotate di grado di protezione minimo IP4X o IPXXD. Nelle scatole di derivazione gli ingressi dei cavi, dei tubi e delle guaine devono essere muniti di adeguato raccordo pressacavo o passacavo.

Art.8. PRESE E SPINE

- 1) Per la connessione alle utenze finali le prese a spina fisse devono avere un grado di protezione IP4X o IPXXD, asse d'inserzione orizzontale e devono essere montate su scatole portafrutto. Le prese a spina mobili devono essere del tipo IEC 309. Si possono impiegare prese mobili a ricettività multipla (ciabatte) solo se all'interno di scatole di derivazione complete di coperchio.
- 2) Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere dotate d'interblocco elettrico e meccanico. I cavi di collegamento con apparecchi mobili, con le caratteristiche di posa precedentemente citate, devono avere la minima lunghezza possibile, a tal scopo le prese devono essere installate il più vicino possibile all'utilizzatore. Si possono impiegare adattatori, che devono essere rispondenti alla normativa ed avere il marchio IMQ od equivalente europeo, con cui alimentare una sola utenza con potenza non superiore a 150W.

Art.9. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

1) Ai fini del contenimento dei consumi energetici, è ammesso esclusivamente l'utilizzo di corpi illuminanti a led. Altre tipologie di corpi illuminanti vanno preventivamente autorizzate dall'ufficio tecnico di Sicilia Fiera. In ogni caso, anche se autorizzate, le eventuali lampade alogene dovranno sempre essere munite di apposito schermo in vetro temperato o apposita griglia metallica di protezione ed avere potenza non superiore di 300 W;

2) Gli apparecchi di illuminazione devono essere installati a quote superiori a 2,50 mt dal piano di calpestio, o comunque in posizioni non accessibili al pubblico.

3) È ammessa l'installazione dei soli corpi illuminanti dotati di custodie con grado di protezione minimo IPXXB, nonché di schermi infrangibili, reti a maglia stretta o altre idonee protezioni meccaniche delle lampade.

4) Se a portata di mano del pubblico, le custodie degli apparecchi di illuminazione non devono assumere temperature superiori ai limiti previsti dalle norme CEI, 80°C in funzionamento ordinario.

5) È fatto divieto di utilizzare come sostegni per la sospensione di apparecchi di illuminazione gli impianti esistenti, con particolare riguardo per le tubazioni idriche dell'impianto idrico antincendio.

6) Gli apparecchi di illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati ed in particolare per faretti e piccoli proiettori tale distanza deve essere:

- fino a 100 W: almeno 0,5 m
- da 100 a 300 W: almeno 0,8 m

7) È vietata l'installazione diretta di corpi illuminanti su superfici o supporti di materiale combustibile se non costruiti per il montaggio su mobili e dotati di marchio "F". Si ricorda che i materiali in legno ignifugo sia all'origine, sia ignifugato a posteriori, sono da considerarsi materiale combustibile.

8) Può essere ammesso il funzionamento a dimostrazione di lampade da tavolo o lumi in esposizione rispondente alle norme CEI, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- ubicazione degli apparecchi stabile e lontana dalle zone di passaggio del pubblico;
- sorveglianza continua degli apparecchi accesi da parte degli addetti allo stand e/o spazio espositivo-congressuale;
- osservanza di tutte le norme contemplate nel presente Regolamento in merito all'impianto di alimentazione degli apparecchi.
- possibilità di alimentazione con cordoni di fornitura del costruttore di lunghezza non superiore a 1mt.

9) Non saranno accettati in nessun caso sistemi di alimentazione a conduttori nudi sia a tensione ridotta (12, 24, 48V) che a 230V ed a catenaria di qualsiasi tipo.

Art.10. PROTEZIONE DEI CONDUTTORI CONTRO LE SOVRACORRENTI

1) La protezione dei conduttori contro le sovracorrenti deve essere eseguita secondo i criteri stabiliti dalle Norme CEI. Allo scopo, possono essere impiegati interruttori magnetotermici o fusibili, a valle dell'interruttore generale, all'interno del quadretto elettrico dello stand.

I dispositivi di protezione sopra indicati devono essere coordinati con le sezioni dei conduttori, in base ai criteri prescritti nelle già richiamate norme ed alle tabelle CEI.

2) Particolare cura deve essere posta nella protezione contro le sovracorrenti degli eventuali circuiti a bassa tensione, tenendo presente che, a parità di potenza trasmessa, le correnti sono molto più elevate, rispetto ai circuiti a normale tensione di rete.

Art.11. TRASFORMATORI E REGOLATORI DI TENSIONE

1) È ammesso l'impiego di trasformatori e regolatori di tensione per alimentare impianti d'illuminazione a bassa od alta tensione a condizione che siano installati all'interno di cassette metalliche o PVC con grado di protezione IPXXB opportunamente aerate munite di pressacavi oppure nel contenitore fornito dal costruttore se idoneo alla posa.

2) I trasformatori e regolatori dovranno essere dotati di protezioni di massima corrente sul singolo circuito di uscita con ripristino manuale (Interruttore magnetotermico o fusibile). Inoltre dovranno essere ubicati in posizione debitamente aerate e fuori dalla portata del pubblico.

Art.12. MESSA A TERRA

1) Gli apparecchi d'illuminazione e le altre eventuali masse metalliche esistenti nell'arredamento degli stand e/o spazi espositivi-congressuali, devono essere collegate all'impianto di messa a terra dei padiglioni espositivi, per mezzo di conduttori di protezione tipo N07V-K di sezione secondo la normativa CEI, con isolamento colorato in giallo-verde.

2) I collegamenti delle masse metalliche devono essere realizzati per mezzo di viti passanti con dadi, rondelle e capicorda di idonee misure, oppure mediante collari serratubo muniti di morsetti, o altri metodi atti ad assicurare l'efficienza e la permanenza dei collegamenti stessi.

3) Per le masse metalliche composte di più parti separate, deve essere assicurata l'equipotenzialità mediante idonei collegamenti di continuità, realizzati nei modi sopra indicati.

Art.13. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

1) L'Utilizzatore finale è tenuto ad impiegare materiali ed apparecchi elettrici di ottima qualità e di caratteristiche rispondenti alle vigenti norme CEI. In particolare, devono essere impiegati materiali ed apparecchi provvisti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o di equivalenti Marchi Europei.

2) Sicilia Fiera ha facoltà di vietare l'impiego di materiali ed apparecchi non conformi alle vigenti normative. Nel caso di apparecchi e cavi utilizzati in precedenti allestimenti, è cura dell'espositore verificare l'integrità dei materiali.

Art.14. VERIFICHE

L'impianto elettrico dello stand e/o spazio espositivo/convegni sarà sottoposto a verifica (anche immediatamente prima dell'inizio della manifestazione) in accordo all'art 711.6 delle norme CEI 64/8-7-V2

Art.15. NORME E REGOLAMENTI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, è prescritta in ogni caso l'osservanza alle leggi, ai regolamenti di settore e alle norme CEI vigenti.

L'eventuale inosservanza delle Norme e delle altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento, relativamente agli impianti elettrici, potrà determinare, a giudizio insindacabile di SICILIA FIERA, la disalimentazione degli impianti elettrici non rispondenti ai necessari requisiti di sicurezza.

Art.16. SCHEDE IMPIANTO ELETTRICO

L'allacciamento degli impianti elettrici degli stand e/o spazi espositivi alla rete del quartiere fieristico Sicilia Fiera, potrà essere effettuata esclusivamente previa presentazione della "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" (decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n.37) debitamente compilata e completa di tutti gli allegati obbligatori.

Capitolo 3 – PREVENZIONE INCENDI

Art.17. ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE FINALE

Durante l'allestimento degli stand e/o spazi espositivi-congressuali, l'Organizzatore deve presentare, allo staff Tecnici del quartiere fieristico Sicilia Fiera entro 48 ore prima dell'inizio dell'evento, quanto segue:

- la dichiarazione dei materiali utilizzati nell'allestimento del proprio spazio espositivo con le indicazioni dei quantitativi impiegati (superfici);
- certificati attestanti la rispondenza dei materiali impiegati ai requisiti di reazione al fuoco, di cui al successivo articolo 17. Nel caso di certificazioni redatte da Enti o laboratori stranieri, queste devono essere tradotte in italiano e la traduzione deve essere giurata.

Art.18. MATERIALI DI ALLESTIMENTO

Tutti i materiali utilizzati per l'allestimento dello spazio espositivo devono essere rispondenti nel loro assieme alle caratteristiche di reazione al fuoco e in particolare:

• **Impiego a Pavimento**

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2fl-s1), (A2fl-s2), (Bfl-s1), (Bfl-s2), (Cfl-s1);

• **Impiego a Parete**

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s1,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1);

• **Impiego a Soffitto**

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s1,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0);

Per accertare la conformità ai requisiti di classificazione richiesti, devono essere allegati, per ciascuno dei materiali utilizzati, i documenti elencati nei successivi articoli dal 19 al 21 incluso.

Art.19. MATERIALI IGNIFUGHI ALL'ORIGINE

I materiali ignifughi sono tutti quei materiali la cui caratteristica di resistenza al fuoco è determinata durante la produzione.

Al fine di poter verificare tale caratteristica dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- 1) Copia del **Certificato di Omologazione** del materiale, rilasciato dal Ministero dell'Interno al produttore del materiale;
- 2) **Dichiarazione di conformità** del materiale al prototipo omologato firmata dal venditore del materiale;
- 3) **Dichiarazione da parte dell'Utilizzatore finale**, che nell'allestimento del proprio stand e/o spazio espositivo-congressuale è stato usato quel materiale (**Modulo C**).

Art.20. MATERIALI CON CERTIFICAZIONE AD HOC

Il Certificato di Reazione al Fuoco può assumere la forma di certificazione “ad hoc” rilasciata, da parte di un laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno, all'utilizzatore stesso.

Per certificazione “ad hoc” si intende una certificazione di prova non ai fini dell'immissione sul mercato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26.06.84.

In questo caso sono necessari:

- 1) Copia del **Certificato “ad hoc”** del materiale, rilasciato dal laboratorio autorizzato;
- 2) **Dichiarazione di conformità** al prototipo del materiale utilizzato firmata dall'Utilizzatore finale;
- 3) **Dichiarazione da parte dell'Utilizzatore finale**, che nell'allestimento del proprio stand e/o spazio espositivo-congressuale è stato usato quel materiale (**Modulo C**).

Art.21. MATERIALI IGNIFUGATI A POSTERIORI

1) I materiali ignifugati a posteriori sono quei materiali la cui caratteristica di resistenza al fuoco viene modificata mediante l'applicazione di prodotti vernicianti ignifughi. Devono, quindi, essere presentati a Sicilia Fiera i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione, da parte di chi ha effettuato il trattamento di ignifugazione, in cui viene indicata la data nella quale è avvenuta l'ignifugazione, il rispetto delle condizioni di applicazione imposte dal produttore del prodotto ignifugante riportate nella scheda tecnica della vernice. Allo scopo deve essere utilizzato il (Modulo D). Si specifica, comunque, che il trattamento è ritenuto valido al massimo per 6 (sei) mesi;
- b) Copia della Dichiarazione del Produttore del prodotto ignifugante (Certificato Pilota), in cui sono riportate le condizioni di impiego e posa in opera;
- c) Copia del Documento di trasporto o fattura che documenti l'acquisto, da parte di chi ha effettuato il trattamento, del prodotto ignifugante;
- d) Dichiarazione, da parte dell'Utilizzatore finale, che nell'allestimento del proprio stand e/o spazio espositivo-convegnistico è stato usato il materiale ignifugato (Modulo C).

Per trattamenti con prodotti previsti dal D.M. 06.03.92, la validità del trattamento, se compiuta a regola d'arte, è di **cinque anni** dalla data del trattamento stesso; tali vernici possono essere impiegate solo su materiali legnosi compatti ad esclusione quindi di:

- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempiti con materiali di natura eterogenea.

2) Non hanno alcuna validità le dichiarazioni di ignifugazione compilate in maniera diversa da quella sopra descritta.

Art.22. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

1) Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento è prescritta l'inderogabile osservanza di tutte le norme e leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

2) Sicilia Fiera si riserva la facoltà di prelevare dei campioni dei materiali utilizzati nell'allestimento ritenuti "non idonei" per inviarli a un laboratorio autorizzato al fine di verificarne la rispondenza alla normativa di prevenzione incendi.

3) In caso di parziale inosservanza dei requisiti di conformità al regolamento, per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali, Sicilia Fiera si riserva di valutare la possibilità di autorizzare l'Utilizzatore finale ad operare nel proprio stand e/o spazio espositivo in deroga a quanto sopra riportato. Tale possibilità è comunque subordinata all'adozione di misure alternative ed equivalenti di sicurezza e prevenzione incendi che vanno concordate con i responsabili incaricati da Sicilia Fiera e con il locale comando dei Vigili del Fuoco.

Eventuali maggiori oneri economici che dovessero derivare dall'adozione di tali misure, saranno addebitati all'Utilizzatore finale o, in caso di suo inadempimento, all'Organizzatore.

Capitolo 4 – APPENDIMENTI E STRUTTURE APPESE

Art.23. PRESCRIZIONI GENERALI

Gli appendimenti ai padiglioni del Quartiere Fieristico non sono consentiti.

Eventuali sistemi di posizionamento per elementi "in quota" devono essere realizzati con impiego di strutture (tipo "truss" o "americana") appoggiate a pavimento, munite di idonei sistemi stabilizzanti ed anti ribaltamento. Esse devono essere corredate di dichiarazione sostitutiva attestante il corretto montaggio e certificazione dei componenti impiegati.

Capitolo 5– SOPPALCHI

Art.24. PRESCRIZIONI GENERALI

Allestimenti di strutture a soppalco potranno essere realizzati solo previa approvazione scritta da parte di Sicilia Fiera.

La costruzione di strutture a soppalco dovrà ottemperare alle seguenti norme:

- 1) pareti chiuse opache di lunghezza totale inferiore al 50% del perimetro per la zona soppalcata;
- 2) l'altezza minima interna calcolata dal piano di calpestio (pedana o suolo del padiglione) all'intradosso del solaio deve essere di almeno 2.40 metri;
- 3) l'altezza minima interna calcolata dal piano di calpestio del 1° impalcato all'intradosso delle strutture di Sicilia Fiera deve essere di almeno 3.50 metri;
- 4) la parte al piano primo deve distare almeno 0,5 metri dai corridoi;
- 5) parapetti: altezza minima 1 metro calcolata dal piano di calpestio; sovraccarico orizzontale lineare sul corrimano di almeno 3 kN/m;
- 6) le strutture portanti ed il solaio devono poter sostenere oltre al peso proprio anche un sovraccarico accidentale verticale uniformemente distribuito di almeno 5 kN/m²;
- 7) scale di accesso: Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe. Per soppalchi con superficie superiore ai 100 mq è necessario predisporre n° 2 scale fino ad una superficie di 180 mq, quindi predisporre n° 1 scala supplementare per ogni successiva quota di superficie di 80 mq, tutte con larghezza minima di 120 cm (esempio: per una superficie 200 mq, maggiore di 180 mq, si necessita di n° 3 scale da 120 cm). N.B. per superfici oltre i 100 mq le scale devono essere collocate in posizioni ragionevolmente contrapposte;
- 8) le vie di esodo dal soppalco devono essere opportunamente segnalate con segnaletica luminosa normale e di emergenza.

Art.25. GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI

I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).

Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimani lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale. Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.

Le scale a chiocciola sono consentite solo in caso di soppalchi non aperti al pubblico ma di solo utilizzo da parte del personale di servizio. La realizzazione di uno stand a soppalco, comporta una maggiorazione della tariffa base a metro quadrato applicata alla sola superficie sopraelevata così come previsto nel "Regolamento Generale di Manifestazione".

Le autorizzazioni e gli interventi di Sicilia Fiera non comportano per lo stesso, a qualsiasi titolo, alcuna responsabilità, rimanendo questa, in ogni caso, a carico dell'Espositore.

Art.26. ALLESTIMENTI STANDARD E FUORI STANDARD

Gli allestimenti standard sono considerati tutti quelli che non rientrano in nessuna delle condizioni denominate fuori standard.

Per gli allestimenti standard è obbligatorio far pervenire all'Ufficio tecnico di Sicilia Fiera la dichiarazione di corretto montaggio da parte dell'allestitore, i certificati di ignifugazione dei materiali impiegati e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Per allestimenti fuori standard si intendono tutti quei allestimenti che rientrano nelle seguenti categorie:

- Soppalchi;
- Pedane accessibili al pubblico con altezze maggiori di 80 cm;
- Allestimenti autoportanti;
- Palchi e tribune;
- Strutture esterne ai padiglioni di Sicilia Fiera con superficie ≥ 30 mq;
- Strutture speciali, intese quali qualsiasi altro tipo di strutture non ricedenti nelle succitate fattispecie, ma che presentano caratteristiche tali da configurare particolari situazioni strutturali e di staticità che richiedono certificazioni specifiche.

Per tutti gli allestimenti fuori standard è obbligatorio far pervenire all'Ufficio tecnico di Sicilia Fiera *Relazione di calcolo delle strutture, secondo le vigenti norme, certificazione di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, entro e non oltre 5 gg* dall'inizio degli allestimenti.

Inoltre, **entro e non oltre 24h** prima dall'inizio dell'Evento, *la dichiarazione di corretto montaggio dell'allestitore e i certificati di ignifugazione dei materiali impiegati.*

Capitolo 6 – PREVENZIONE INFORTUNI E NORME DI SICUREZZA, PRESCRIZIONI E DIVIETI

IN OSSERVANZA DEL D.L.gs. 9 APRILE 2008 n. 81 e s.m.i. D.M. 10 MARZO 1998

Art.27. DIVIETI

È vietato:

1. fumare all'interno dei padiglioni;
2. effettuare scavi o modifiche dell'assetto delle aree espositive;
3. applicare carichi alle strutture preallestite da Sicilia Fiera e ai padiglioni (pareti, palificazioni per illuminazione, blindosbarre, anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi, pannelli, stendardi) dove non specificatamente autorizzato per iscritto da Sicilia Fiera;
4. bucare, infiggere chiodi e/o viti alle strutture preallestite fornite da Sicilia Fiera e su qualsiasi superficie interna ed esterna dei padiglioni, delle tensostrutture e delle infrastrutture fieristiche;

5. movimentare e/o spostare anche parzialmente le strutture preallestite fornite da Sicilia Fiera, senza specifica autorizzazione scritta;
6. modificare/manomettere gli impianti elettrici forniti da Sicilia Fiera e/o spostare i singoli componenti nonché effettuare collegamenti diretti a tali circuiti. Ogni modifica che si rendesse necessaria deve essere realizzata, previa richiesta di intervento mediante apposito modulo, dal personale di Sicilia Fiera. L'inosservanza di tali divieti comporterà l'annullamento delle certificazioni di conformità ed il conseguente blocco dell'erogazione elettrica;
7. esporre bandiere tese mediante contrappesi;
8. lasciare carichi sospesi su braccia di gru, sollevatori etc. (sia durante la manifestazione sia fuori dall'orario di svolgimento);
9. l'uso di cartongesso in quota superiore al 20% delle superfici che compongono lo stand. L'uso di questo materiale si deve limitare a finiture o piccole porzioni di allestimento.
10. Verniciare a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili ed altresì sottoporre a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
11. Nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su di una superficie del pavimento sufficientemente ampia così da non superare i limiti suddetti e non arrecare danni alla pavimentazione;
12. far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento della Manifestazione, salvo diversa disposizione scritta di Sicilia Fiera;
13. distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, dépliant etc.) al di fuori dell'area del proprio posteggio. La Direzione Commerciale di Sicilia Fiera potrà concedere eventuali deroghe;
14. usare il marchio di Sicilia Fiera;
15. introdurre cani di qualsiasi razza e taglia nel quartiere fieristico durante le fasi di allestimento – disallestimento delle manifestazioni;
16. svolgere nel Quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
17. provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento delle manifestazioni, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
18. produrre qualsiasi tipo di fumi o nebbie che limitino la visibilità all'interno del quartiere; eventuali apparecchiature di cottura che possano produrre fumi o vapori devono obbligatoriamente essere dotate di cappa aspirante che convogli i fumi all'esterno dei padiglioni;
19. effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Sicilia Fiera, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, etc.);
20. lasciare nei padiglioni parte degli allestimenti degli stand quali moquette, cartongesso e residui di qualsiasi natura (vedi punto 1.3 smaltimento rifiuti)

21. tendere o posare supporti preposti all'erogazione di servizi tecnici a pavimento o in quota lungo le vie di attraversamento;
22. circolare con automezzi nelle aree aperte al pubblico durante lo svolgimento della manifestazione (ad eccezione dei mezzi di pronto intervento, mezzi di servizio per disabili, e dei mezzi di servizio del quartiere fieristico Sicilia Fiera);
23. l'uso di veicoli elettrici di qualsiasi tipo, all'interno dei padiglioni, durante i giorni di manifestazione.
24. l'utilizzo di droni di qualsiasi dimensione se non espressamente autorizzati da Sicilia Fiera sia in area interna che esterna, ad eccezione delle aree dinamiche individuate da Sicilia Fiera.
25. mettere in carica muletti, transpallet ed altri macchinari a batteria all'interno dei padiglioni;
26. utilizzare all'interno dei padiglioni utensili e macchinari elettrici nella fase di allestimento degli spazi espositivi per l'esecuzione in loco di particolari di arredamento (piallatrici, seghe circolari, frese, saldatrici ecc.) se non muniti di aspiratore;
27. usare collanti, vernici e/o pitture infiammabili;
28. usare, all'interno dei padiglioni espositivi, carrelli traslo-elevatori con motori a combustione interna;
29. introdurre oggetti infiammabili, non trattabili con vernici ignifughe, di qualsiasi tipo (carta, cartone, pneumatici, tessuti e rivestimento plastici, tulle ecc.) facenti parte dell'allestimento;
30. introdurre a fini espositivi veicoli a motore nei padiglioni senza l'autorizzazione preventiva di Sicilia Fiera;
31. utilizzare apparecchiature con resistenza elettrica ad incandescenza;
32. introdurre refrigeratori e frigoriferi senza averlo concordato preventivamente con gli uffici del quartiere Fieristico;
33. usare fiamme libere (candele, fornelli, stufe ecc..) all'interno dei padiglioni;
34. usare stufe ad irraggiamento all'interno dei padiglioni; l'utilizzo all'esterno dovrà essere concordato con Sicilia Fiera e ciascun elemento dovrà essere corredato da certificazione di conformità dell'impianto a bordo;
35. usare superfici vetrate, a meno che queste risultino di tipo antinfortunistico;
36. usare bombole di gas compressi o liquefatti combustibili all'interno dei padiglioni. L'utilizzo può essere autorizzato all'esterno, avendolo preventivamente concordato con l'ufficio tecnico di Sicilia Fiera, con un limite di 50 kg e certificazione di conformità dell'impianto alimentato da parte di installatore qualificato con allegato il certificato camerale;
37. installare impianti termici con potenza superiore a 35 kW;
38. usare bombole di gas inerti compressi di qualsiasi dimensione e/o capacità. In casi particolari può essere autorizzato da Sicilia Fiera previo rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia;
39. l'uso di ciellini anche se a parziale copertura degli spazi espositivi e congressuali. Può essere consentito solo previa autorizzazione di Sicilia Fiera, per un massimo di 1/3 dell'area dello stand

in modo continuo oppure con strisce intervallate da spazi minimi di 1m e con le seguenti caratteristiche:

- a) cielini grigliati o similari purché di materiale solido, incombustibile od ignifugato, adeguatamente fissato al soffitto, con magliatura non inferiore a 10cm x 10cm e con spessore dei travetti non superiore a 5cm (alluminio, acciaio, filo metallico, legno ignifugo all'origine od ignifugato ecc.
 - b) cielini retinati in tessuto o sintetici avente classe di reazione al fuoco non superiore ad 1(uno) purché con interasse della maglia non minore di 5mm x 5mm;
40. introdurre strutture gonfiabili o palloncini che utilizzino gas infiammabili, sono ammessi unicamente quelli gonfiati con gas inerte adeguatamente fissati e con dimensioni contenute;
41. **usare montacarichi manuali od elettrici tranne che nelle fasi di allestimento e smontaggio degli spazi espositivi e convention;**
42. coprire in qualunque modo, anche parzialmente, i presidi fissi ~~e mobili~~, antincendio delle strutture espositive e la cartellonistica esistente indicante le vie di esodo, i divieti, limitazioni e servizi igienici;
43. appoggiarsi con proprie strutture all'impianto idrico antincendio, ai pilastri, alle travi e, in generale a tutto ciò che fa parte della struttura espositiva e convegnistica;
44. La presenza, fuori orario e in date non concordate, di personale adibito all'allestimento e/o allo smontaggio degli spazi espositivi, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte di Sicilia Fiera;
45. sottoporre a trattamenti ignifughi i materiali all'interno dei padiglioni espositivi;
46. tenere negli stand o nelle intercapedini tra stand e pareti della struttura, od utilizzare come supporti scatole di cartone o altro materiale d'imballo;
47. lasciare sotto tensione gli impianti elettrici del proprio stand e/o spazio espositivo-convegnistico in assenza di personale e, comunque, oltre l'orario di apertura della manifestazione, fatto salvo diversi accordi con Sicilia Fiera;
48. usare altoparlanti o comunque fonti sonore recanti molestia a meno di espressa autorizzazione scritta di Sicilia Fiera;
49. introdurre negli spazi espositivi-convegnistici materiali e/o prodotti maleodoranti o comunque pericolosi o suscettibili di provocare danno o molestie alle persone;
50. introdurre negli spazi espositivi-convegnistici fibre libere di qualsiasi tipo, non insaccate;
51. **ingombrare i corridoi e le uscite di sicurezza interne e/o esterne con materiali di allestimento, con prodotti, con imballaggi e simili, durante il montaggio, lo smontaggio e tutto il periodo della manifestazione;**
52. ~~del quartiere fieristico Sicilia Fiera~~ l'uso all'interno dei padiglioni di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza;
53. manomettere o danneggiare in qualsiasi modo beni mobili ed immobili degli spazi espositivi-convegnistici;

54. introdurre pesi rilevanti concentrati senza preventiva autorizzazione da parte di Sicilia Fiera.

Art.28. PRESCRIZIONI

- 1) Eventuali rivestimenti dei pavimenti devono essere posizionati in modo tale da non costituire un ostacolo (ad esempio presenza di gradini, rigonfiamenti della superficie, ecc.). Gli imballaggi ed i materiali di risulta particolarmente ingombranti devono essere allontanati immediatamente dagli spazi espositivi e/o sale convegni a spese e cura dell'Utilizzatore finale.
- 2) L'occupazione di aree comuni e corridoi deve essere limitata alle sole operazioni di carico/scarico e movimentazione e si deve porre particolare attenzione a non impedire il transito di altri veicoli e non ostacolare mai le vie di esodo.
- 3) Durante i periodi di allestimento e di smontaggio, l'ingresso allo spazio espositivo e/o sale convegni è consentito esclusivamente ai veicoli commerciali dotati di apposito contrassegno distribuito preventivamente agli Utilizzatori finali e limitatamente agli orari indicati. La sosta all'interno dello spazio espositivo e/o convegnistico deve essere limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico e di carico, al termine delle quali i veicoli dovranno essere immediatamente allontanati dalle aree di manovra.
- 4) Il posizionamento delle strisce LED dovrà essere realizzato collocandole all'interno di una guida metallica di supporto. L'alimentazione dovrà essere di sicurezza, riportare la relativa marchiatura CEI ed essere opportunamente collocato in scatola di protezione traforata, in modo da consentire lo smaltimento del calore.

I cavi di collegamento dovranno essere inguainati se non cavi unipolari o multipolari costruiti a norma CEI 20-22 II o CEI 20-22 III con isolamento 450V/750V. Ciò vale anche per i circuiti a tensione ridotta; tutti i cavi devono essere muniti del relativo contrassegno riportato sulla guaina

- 5) In caso di installazione in aree scoperte le strutture dovranno essere rigidamente vincolate al terreno mediante zavorre o sistemi equivalenti, in nessun caso si possono infiggere nel terreno elementi di alcun tipo; in caso di assenza di sistema di ancoraggio o qualora lo stesso fosse carente sarà cura ed onere dell'espositore o della ditta di sua fiducia far predisporre, quanto prima, idoneo sistema di ancoraggio. Ogni responsabilità ed onere in caso di danni cagionati dal mancato o non corretto ancoraggio sarà imputabile esclusivamente all'espositore od alla ditta di sua fiducia. Per ragioni di sicurezza in caso di mancata o carente presenza del sistema di ancoraggio delle strutture dello stand Sicilia Fiera, anche senza darne preavviso all'Espositore, potrà intervenire sulle strutture installando sulle stesse i sistemi di ancoraggio che ritenga opportuni; i costi di tale intervento saranno a carico dell'espositore o della ditta di sua fiducia.
- 6) utilizzare per la protezione del pavimento in moquette solo ed esclusivamente fogli di polietilene trasparente;
- 7) utilizzare per l'ancoraggio della moquette al suolo del padiglione solo ed esclusivamente biadesivo telato;
- 8) negli allestimenti potrà essere utilizzato soltanto vetro di sicurezza (temperato o accoppiato), che dovrà essere segnalato con specifiche scritte o etichette autoadesive. Nel caso in cui tale materiale risulti a diretto contatto con il pubblico e senza protezione alcuna, devono essere prodotti:

- certificato attestante che si tratti di vetro stratificato di sicurezza in conformità alle Norme UNI 7172;
 - Dichiarazione di corretta installazione a regola d'arte.
- 9) nei posteggi, aventi locali chiusi, in ragione di ogni 100 mq., prevedere almeno un'uscita di sicurezza verso un "luogo sicuro" oltre agli ingressi e di indicare nei vari locali e/o ambientazioni, il percorso d'esodo dal posteggio; dette indicazioni dovranno funzionare ad energia autonoma ed essere visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico di illuminazione generale del padiglione;
- 10) contrassegnare, con apposite etichette riportanti la ragione sociale della ditta allestitrice/espositrice, eventuali latte di colore o solventi utilizzate durante la fase di allestimento;
- 11) nel caso di allestimenti provvisti di pedana con superfici superiori ai 32 mq. (alzata massima consentita 0,16 metri, tolleranza per inserimento rampa: 3 cm) è fatto obbligo la predisposizione di rampe aventi larghezza minima di 0,90 m. La pendenza delle rampe non deve superare il 5%. Per eventuali specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11 del Decreto Ministeriale n° 236 del 14/06/1989 ed articolo 20 del Decreto Regionale n° 509 del 02/03/2010. Nel caso di allestimenti provvisti di pedana con superfici inferiori ai 32 mq è fatto obbligo la fornitura di rampa mobile;
- 12) nel caso di allestimenti provvisti di pedana è necessario segnalare il bordo della stessa con opportuni elementi cromatici.
- 13) Gli espositori, gli allestitori o comunque chiunque acceda all'interno del quartiere hanno l'obbligo di segnalare a Sicilia Fiera eventuali situazioni o attrezzature che potrebbero essere causa di rischio per l'igiene e la sicurezza delle persone.
- 14) Ogni stand dovrà necessariamente essere dotato di almeno un estintore da 6 Kg opportunamente segnalato, facilmente individuabile e raggiungibile (minimo 1 ogni 100 mq per stand all'interno dei padiglioni ed 1 ogni 250 mq per stand nelle aree scoperte).**
- 15) Le apparecchiature ad alte frequenze o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza dovranno essere opportunamente schermate. Qualora la mancanza o l'insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare disturbo alle apparecchiature esposte e conseguentemente alle altre Ditte espositrici, Sicilia Fiera si riserva il diritto di sospendere l'erogazione di energia elettrica e di addebitare alla Ditta responsabile del disagio gli oneri che eventualmente ne derivassero. Inoltre si consiglia agli Espositori, che si avvalgono di apparecchiature per le quali sono necessari valori costanti di tensione, l'uso di «stabilizzatori di tensione».
- 16) L'organizzatore dovrà, a propria cura e spesa, presidiare con personale in numero adeguato (uno per ciascuna uscita) tutte le uscite di emergenza ed i portoni sezionali accessibili, in modo da evitare l'apertura incontrollata degli stessi ed il transito di persone o attrezzature durante l'evento prive di autorizzazione. Qualora l'organizzatore non fosse dotato di personale in numero sufficiente, Sicilia Fiera provvederà ad erogare tale servizio a pagamento con proprio personale.
- 17) Nella predisposizione del layout evento dovrà essere obbligatoriamente mantenuto accessibile almeno uno dei portoni sezionali di carico / scarico.**

18) Durante lo svolgimento di ciascun evento è obbligatoria la presenza di almeno una ambulanza con personale di soccorso. Qualora l'Organizzatore non richiedesse il servizio e non provvedesse in proprio, il servizio verrà attivato d'imperio con costi raddoppiati.

Art.29. MODULISTICA

- **Modulo A:** Attestazione di conformità alle norme
- **Modulo B:** Schema Impianto Elettrico
- **Modulo C:** Materiale d'allestimento
- **Modulo D:** Dichiarazione per ignifugazione a posteriori
- **Modulo E:** Dichiarazione per uso di materiale ignifugato a posteriori

Per gli Organizzatori e/ Utilizzatori finali che allestiscono lo spazio espositivo e/o aree convegni è obbligatoria la compilazione dei Moduli A, B e C, mentre la compilazione dei moduli D ed E è obbligatoria solo se nell'allestimento dello stand vengono usati materiali ignifugati a posteriori. I moduli debitamente compilati dovranno essere spediti, all'indirizzo sotto riportato, almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Precisiamo che sono esentati da tale presentazione e spedizione quelli che non allestiscono lo spazio che hanno a disposizione o che utilizzano allestimenti preallestiti.

Contatti:

SICILIA FIERA

ufficiotecnico@siciliafiera.it

alessandro.distefano@siciliafiera.it

L'invio a SICILIA FIERA dei moduli compilati deve avvenire entro il periodo sopraindicato.

ALLEGATI

Linee Guida Allestimenti – Integrazione Regolamenti Tecnici di Quartiere

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO IN FIERA

L'allestimento dell'evento, compresi i supporti fisici per la comunicazione, deve essere frutto di una accurata progettazione, che preveda soluzioni innovative e circolari, nell'architettura, nelle connessioni (elementi di fissaggio e i sistemi di giunzione) e nei materiali, secondo i principi del Design For Disassembly, volte alla prevenzione dei rifiuti (riutilizzo, riduzione dell'uso di materiali, ecc.), all'ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito, nonché alla razionalizzazione dei consumi energetici.

Gli elementi di allestimento e arredo non sono personalizzati ovvero non contengono indicazioni temporali e di luogo per poterle impiegare in altre edizioni dello stesso evento e se possibile in altri eventi. Gli allestimenti e arredi sono progettati in modo da minimizzare gli impatti ambientali anche in termini di ottimizzazione degli spazi (modularità, scomponibilità).

Per favorire la realizzazione di stand ecosostenibili, montati in maggiore sicurezza, i materiali devono arrivare nel Quartiere fieristico prefiniti e delle dimensioni idonee al montaggio.

Sono indicate di seguito le prescrizioni per le lavorazioni di allestimento:

Carteggiatura e verniciatura di pannelli

Le lavorazioni di carteggiatura e verniciatura di pannelli sono di norma limitate ai soli interventi di finitura. Dette lavorazioni, in accordo con il gestore del quartiere fieristico, potranno essere svolte in numero e dimensioni incrementate per le manifestazioni con elevata presenza di stand personalizzati.

Si ricorda altresì che detti interventi dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate.

Non creare interferenze con le lavorazioni limitrofe.

Utilizzare idonei mezzi per le lavorazioni in quota; utilizzare apparecchiature dotate di appositi aspiratori.

Verniciare a rullo o pennello; si ricorda che è vietato l'utilizzo di vernici con solventi e l'applicazione a spruzzo.

Aver cura di non sporcare le pavimentazioni del quartiere fieristico proteggendo adeguatamente le aree oggetto di lavorazione.

Asportare tutti i bidoni contenenti le vernici. Per i rifiuti non rimossi sarà applicata la penale prevista dal regolamento, oltre alla segnalazione agli organi competenti per abbandono di rifiuto pericoloso. Il gestore del quartiere si impegna ad individuare un fornitore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che, presente in fiera durante le fasi di allestimento, svolga il servizio di smaltimento bidoni vernici direttamente per l'espositore o all'allestitore.

Non sono ammesse in padiglione lavorazioni di falegnameria e taglio legno per costruzioni in loco di stand o parti importanti dello stand. Non sono inoltre ammesse le lavorazioni di taglio e saldatura su materiali ferrosi e alluminio.

Sono sempre ammesse lavorazioni di montaggio e smontaggio materiali e impianti, finiture e ritocchi dei pannelli, piccoli tagli di aggiustamento dei materiali in legno, ferro, alluminio.

Caratteristiche dei materiali

I materiali per i quali è previsto l'utilizzo ripetitivo nel tempo con montaggi e smontaggi legati allo svolgimento di più mostre, devono essere sottoposti a manutenzione periodica, secondo le prescrizioni del produttore e secondo i criteri della buona tecnica, della regola d'arte e dei criteri dettati dalla prudenza e diligenza tenuto conto anche dell'ambiente nel quale vengono installati e utilizzati.

Assemblaggio e posa in opera dei materiali

L'assemblaggio dei materiali deve essere realizzato secondo le norme tecniche vigenti, tenendo conto delle norme di prodotto e delle istruzioni di montaggio fornite dai produttori e dai progettisti. Durante l'assemblaggio delle varie parti costituenti un manufatto, devono essere adottate tutte le misure cautelari necessarie per evitare crolli e/o stacchi di parti che possono procurare danno al personale presente nel padiglione. L'assemblaggio di pareti vetrate deve essere effettuato con particolare attenzione, utilizzando gli specifici strumenti previsti per la movimentazione e il montaggio di questo tipo di manufatto.

Si ricorda che le lavorazioni di falegnameria (al pari delle lavorazioni di taglio e saldatura su materiali lignei e ferrosi), all'interno dei padiglioni, devono essere limitate ai soli interventi di finitura del manufatto allestitivo. Eventuali lavorazioni in deroga potranno essere svolte previa autorizzazione del gestore del quartiere.

Montaggio allestimenti e occupazione corsie

Il materiale utilizzato per l'allestimento deve essere prevalentemente costituito da elementi predisposti e rifiniti, tali da consentire "in loco" operazioni di semplice montaggio e ritocco finale; eventuali elementi dell'allestimento o i prodotti esposti non possono occupare, neppure parzialmente, l'area destinata a corsia. Le corsie devono essere utilizzabili per la movimentazione dei materiali fino allo stand e, parzialmente impegnabili, solo per il tempo strettamente necessario a sbancolare i materiali e collocarli all'interno dello stand.

Lavorazione a caldo

All'interno del padiglione è vietato qualsiasi tipo di lavorazione a caldo e la presenza di fiamme libere.

Sono considerate lavorazioni a caldo:

Le attività di saldatura di qualsiasi tipo;

la brasatura;

la molatura e taglio con la smerigliatrice/flex;

posa a caldo di teli di rivestimento (tipo Barrisolo);

Emissione di polvere e trucioli

Solo per le piccole lavorazioni ammesse, le macchine (seghe circolari, trapani, levigatrici, ecc.) in grado di produrre durante il funzionamento polveri, trucioli, emissioni pericolose o fastidiose di qualsiasi natura devono essere utilizzate all'interno del proprio stand ed essere dotate di un sistema di aspirazione e di appositi filtri per impedirne la dispersione nell'ambiente. Le macchine non conformi alle suddette regole dovranno essere usate all'aperto nei piazzali.

Sostanze reflue - lavaggio pennelli

È vietato lo scarico nelle linee fognarie di acque sporche derivate da lavorazioni di macchinari e sostanze reflue. È vietato lavare pennelli e similari, utilizzati per opere di verniciatura nei posteggi, in locali diversi da quelli allo scopo dedicati, presenti nel quartiere fieristico.

Verifiche e controlli

SiciliaFiera si riserva di verificare in qualsiasi momento, direttamente e/o a mezzo di terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalla stessa incaricata, e richiedere ai soggetti a vario titolo operanti all'interno del Quartiere Fieristico, l'adempimento delle norme indicate.

Provvedimenti e penali

Nel caso in cui con le verifiche di cui al paragrafo che precede, si rilevino gravi violazioni al Regolamento Tecnico di Quartiere, alla Ditta responsabile della violazione verrà contestato l'addebito.

L'espositore che, come committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori nel proprio spazio espositivo, verrà informato della contestazione.

In ogni caso, unitamente alla contestazione, SiciliaFiera si riserva di:

Allontanare il personale che non abbia adempiuto alle norme;

inserire il nominativo dell'allestitore/appaltatore che non abbia adempiuto alle norme in un elenco di imprese soggette ad ulteriori verifiche prima di poter accedere nuovamente al quartiere fiera.

GESTIONE RIFIUTI

È obbligatorio riconsegnare le aree e gli spazi espositivi, nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, pezzi di stand, materiali di scarto, rifiuti, ecc.

La gestione di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di montaggio e smontaggio degli stand è in carico agli espositori/allestitori che li hanno prodotti. La "gestione" ricomprende le attività di raccolta, trasporto ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti, che devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente: D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., regolamenti anche locali e linee guida specifiche applicabili. Gli Espositori/Allestitori sono responsabili in solido della corretta applicazione dei contenuti delle disposizioni sopra citate. Il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti di qualsivoglia natura sono vietati dalla normativa vigente e costituisce reato punibile penalmente.

L'espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allontanare i rifiuti prodotti:

1. Direttamente con la propria organizzazione, oppure
2. Avvalendosi dei professionisti autorizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, autorizzati ad operare nel quartiere fieristico, oppure
3. Avvalendosi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che opera nel quartiere, effettuato dalla Società..... iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Obiettivo dei Gestori per smaltimento rifiuti nei quartieri fieristici:

Il gestore del quartiere si impegna, nei tempi necessari, ad individuare un fornitore ufficiale, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che, presente in fiera durante le fasi di allestimento e disallestimento, svolga il servizio di smaltimento direttamente per conto dell'espositore o dell'allestitore. Tale modalità, già ampiamente sviluppata nei quartieri fieristici tedeschi, dovrà diventare la modalità usuale di smaltimento dei rifiuti prodotti da espositori ed allestitori durante le fasi di allestimento e disallestimento nei quartieri fieristici italiani.

Contestualmente il Gestore organizzerà i controlli per sanzionare coloro che abbandonano rifiuti.

Nel caso di abbandono dei rifiuti il gestore del quartiere applica le penali previste per mancato rispetto del regolamento tecnico di Quartiere, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e si riserva la facoltà di allontanare dal quartiere i responsabili e di segnalarli alle Autorità competenti. All'interno del quartiere espositivo e dello stand assegnato è vietato abbandonare rifiuti. Gli Espositori/Allestitori hanno l'obbligo di gestire correttamente e avviare ad impianti di recupero e/o smaltimento i rifiuti prodotti nell'ambito delle proprie attività. Tale obbligo riguarda tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori legati alla mostra quali a titolo non esaustivo: imballaggi in plastica, cartone e legno, materiali non più utilizzabili quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, etc... L'importo della penale è modulato in relazione alle tipologie ed alla quantità dei rifiuti abbandonati da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00-

Eliminare la carta, digitalizzare i documenti

CERTIFICAZIONI

Le certificazioni per le quali è necessaria la firma in formato legale sono:

MODELLO CONFORMITA' ALLE NORME ANTINCENDIO

MODELLO CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO

MODELLO DICHIARAZIONE CORRETTO MONTAGGIO

MODELLO RELAZIONE DI CALCOLO STATICO

MODELLO CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tali documenti possono essere:

Consegnati in fiera in formato cartaceo con firma in originale

Firmati e spediti in formato pdf tramite PEC o caricati nell'area riservata.

Tutti gli altri documenti:

progetti stand e impianti; certificazioni ignifugazione materiali; ecc...

possono essere spediti per mail a: ufficiotecnico@siciliafiera.it o caricati sull'area riservata della manifestazione.

TEMPI E PENALI

Presentazione **Progetto**: il progetto di allestimento deve essere presentato dall'organizzatore, espositore/allestitore almeno 30 giorni prima della data di inizio allestimenti;

Penale per ritardo: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Approvazione Progetto: il progetto di allestimento, dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla data della sua presentazione ed almeno 15 giorni prima della data di inizio allestimenti.

Accreditamento Allestitore: l'espositore dovrà accreditare il proprio allestitore almeno 30 giorni prima della data di inizio allestimenti e comunicare all'Organizzatore la propria Delega all'allestitore ad operare per conto proprio.

Penale per ritardo: euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Richiesta Servizi: i servizi tecnici di eventuali possibili appendimenti, allacciamento elettrico, allacciamento idrico, allacciamento reti, devono essere richiesti non oltre 30 giorni prima della data di inizio allestimenti.

Penale per ritardo: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Servizi per Allestitori a km zero

Al fine di ridurre l'inquinamento da trasporti i Quartieri si impegnano ad organizzare in loco per gli allestitori quali:

Noleggio e posa in opera di strutture appese (americane, motori, luci, ledwall, incluso impianto elettrico).

Noleggio e posa in opera di Grafica.

Noleggio e posa in opera di Arredi

La Linea Guida Allestimenti sopra definita è stata firmata dal Presidente di AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane; Maurizio Danese, e dal Presidente di FLA Federlegnoarredi, Claudio Feltrin.

MODULI TIPO

MODULO A

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME.

Il Legale Rappresentante _____

della Ditta _____
(esatta ragione sociale)

con sede in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____

Tel. _____ Fax. _____ email _____

PRESENTE AL _____

POSIZIONE DELLO STAND _____ PADIGLIONE _____

STAND _____ MARCHIO _____

DICHIARA

- di aver avuto una copia del Regolamento Tecnico di Sicurezza e di aver letto tutti gli articoli e puntualizza che, sotto la propria personale responsabilità, lo spazio espositivo che allestirà sarà realizzato conformemente a quanto richiesto dal suddetto regolamento tecnico emesso da SICILIA FIERA per gli spazi espositivi;

- dichiara il corretto montaggio delle strutture sotto indicate:

- di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità l'Organizzatore ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione e di rinunciare a rimesse e/o richieste nei confronti dell'Organizzatore e dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero arrecarsi a persone ed a cose di terzi in caso di mancata osservanza dalle norme riportate nel Regolamento;

- di risarcire eventuali danni subiti direttamente dall'Organizzatore o da terzi.

Data _____

Timbro e firma _____

MODULO B

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

il Legale Rappresentante _____

della Ditta _____
(esatta ragione sociale)

Via _____

Città _____ Prov. _____

PRESENTE AL _____

POSIZIONE DELLO STAND _____ PADIGLIONE _____

DATI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STAND

L'impianto è stato realizzato: dalla Ditta _____
 in proprio (verificato comunque da ditta abilitata di cui al D.M. 22/01/08 n. 37)

L'impianto è stato realizzato nel rispetto della norma CEI 64-8

1. QUADRO ELETTRICO

- l'impianto è dotato di un quadro elettrico proprio?

SI NO

SE L'IMPIANTO E' DOTATO DI QUADRO ELETTRICO:

- l'interruttore generale è magnetotermico differenziale (30 mA) a n° ___poli, da _____

Ampère

- l'interruttore generale è magnetotermico, ma le utenze sono protette da interruttori differenziati secondari

- l'interruttore generale è del tipo _____

- sono previsti interruttori derivati dal generale, di tipo _____

- il contenitore del quadro generale è: metallico IP44

di materiale plastico autoestinguente IP44

- i cavi in uscita dal quadro sono dotati di pressacavi

2. CONDUTTORI

Nell'impianto sono impiegati cavi:

- multipolari a Norme CEI 20-22

- siliconici tipo _____

3. GIUNZIONI E DERIVAZIONE

Le giunzioni tra conduttori sono eseguite:

- mediante morsetti in scatole di derivazione metalliche

- mediante morsetti in scatole di materiale plastico autoestinguenti

- mediante cassette multispina IEC 309

- mediante prese e spine volanti tipo IEC309

- mediante blindosbarre protette

4. CORPI ILLUMINANTI

Nell'impianto sono impiegati corpi illuminanti:

- di tipo protetto, in custodia con grado minimo IP44

- in custodia minimo IP20, oltre m. 2,50 o non accessibili

SE SI IMPIEGANO CORPI ILLUMINANTI IP 20:

le lampade ad altezza inferiore a m. 2,50

e sopra i passaggi del pubblico sono segregate per mezzo di:

- vetri atermici

- schermi in policarbonato autoestinguente

- reticelle metalliche a maglia stretta

5. ALIMENTATORI E TRASFORMATORI (se impiegati)

Sono previsti alimentatori e/o trasformatori, alloggiati entro:

- contenitori metallici areati

- contenitori in materiale plastico autoestinguente (ammesso solo per trasformatori elettronici)

E' prevista la protezione a mezzo di fusibili del circuito primario e secondario del trasformatore

6. UTENZE DIVERSE DA ILLUMINAZIONE (se previste)

Sono previsti i seguenti apparecchi:

Gli allacciamenti saranno eseguiti con prese e spine tipo CEE protette

7. EVENTUALI ALTRI DATI SULL'IMPIANTO

L'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STAND E' STATO GIA' MONTATO NELLA PRECEDENTE EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE?

SI NO

Data

Timbro e firma

MATERIALI DI ALLESTIMENTO

La Ditta _____

(esatta ragione sociale)

con sede in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____

PRESENTE AL _____

POSIZIONE DELLO STAND _____

PADIGLIONE _____ MARCHIO _____

DICHIARA

- che l'impianto è stato realizzato: dalla Ditta _____
 in proprio

- Che ha utilizzato per l'allestimento del proprio stand esclusivamente i materiali nella quantità indicate, dotati delle seguenti certificazioni allegate.

1. RIVESTIMENTO PARETI: (Tipo e sup. mq.)

CERTIFICATI

2. RIVESTIMENTI PAVIMENTI: : (Tipo e sup. mq.)

3. TENDAGGI: (Tipo e sup. mq.)

4. SEDIE: (Tipo e sup. mq.)

5. TAVOLI: (Tipo e sup. mq.)

6. IMBOTTITI

7. MATERIALI IGNIFUGHI A POSTERIORI: (tipo)

8. ALTRI: (tipo)

Data

Timbro e firma

DICHIARAZIONE PER IGNIFUGAZIONE A POSTERIORI

Certificato di ignifugazione da compilare a cura della Ditta che ha effettuato l'ignifugazione (*)

La Ditta (**) _____

con sede in Via _____

Città _____ Prov. _____

ha sottoposto a regolare ignifugazione il seguente materiale:

- 1) descrizione del materiale trattato _____
- 2) estensione (mq.) _____
- 3) denominazione commerciale del prodotto utilizzato per l'ignifugazione _____
- 4) quantità di prodotto utilizzato per l'ignifugazione _____ (Kg.)
- 5) data dell'ignifugazione _____
- 6) tipo di impiego del materiale ignifugato _____

per il suddetto materiale allega copia del "Certificato pilota" numero _____

del _____ rilasciato da _____ (***)

attestante la classe di reazione al fuoco del materiale a cui il produttore, del prodotto ignifugato, fa riferimento in relazione alle condizioni di impiego e posa in opera.

Allega copia della Bolla di accompagnamento n° _____ del _____
relativa all'acquisto del prodotto ignifugante. La Ditta che ha effettuato la suddetta ignifugazione si assume ogni responsabilità, civile e penale, circa l'esecuzione a regola d'arte del trattamento ignifugante dichiarando espressamente:

- di aver rispettato le condizioni di applicazione imposte dal produttore del prodotto ignifugante;
- di non aver sottoposto a lavaggio, né a stiratura, né all'azione di battipanni, battitappeti e simili il materiale dopo l'ignifugazione;
- di aver conservato in ambiente totalmente asciutto il materiale dopo l'ignifugazione.

Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante _____

* numero in ordine progressivo dei moduli (per ogni materiale ignifugato deve essere riempito un modulo del tipo D completo di certificazioni);

** indicare la denominazione della ditta che esegue l'ignifugazione;

*** indicare la denominazione del Laboratorio autorizzato che ha effettuato la prova di reazione al fuoco.

MODULO E

DICHIARAZIONE PER USO DI MATERIALE IGNIFUGATO A POSTERIORI

Certificato di ignifugazione da compilare a cura della Ditta Espositrice.

La Ditta _____

con sede in Via _____ Città _____ Prov. _____

presente al _____

Posizione dello stand _____ Padiglione _____

DICHIARA

- che per l'allestimento del suddetto stand sarà usato il materiale ignifugato a posteriori di cui al precedente modulo D;
- di non avere sottoposto a lavaggio, né a stiratura, né all'azione di battipanni, battitappeti e simili il materiale ignifugato;
- di aver conservato in ambiente totalmente asciutto il materiale dopo l'ignifugazione.

Data

Timbro e firma
